

الرقم: / / التاريخ: ٢٠٢١/٥/٢٥
Ref.: Date:

السادة :
فاكس :
هاتف :

الموضوع : الملحق رقم (1) للمناقصة رقم 32825

تحية طيبة وبعد،،
بخصوص المناقصة أعلاه والمتعلقة بتوريد كاسكيتات سبايرل (Spiral) ستانلس
لمحطات الرفع زي

وبناءً على الإستفسار المقدم من أحد الموردين، حيث تمت الإجابة كما يلي:

- Question: can you clarify the pressure rating for each item line? It is likely to be Class 150, however it could also be CL300, CL600, CL900, CL1500, CL2500.
- Answer: The pressure class of gasket is class 300 .

وعليه يرجى اعتبار هذا الملحق جزء لا يتجزأ من وثائق العطاء.

مع الإحترام والتقدير

مدير مديرية العطاءات والمشتريات

احمد اللوزي