

Ref.: Date: التاريخ: ١٦ / ١٥ / ٢٠٢٢ الرقم: مياھنا / ٨٢١ / ٢٢

السادة :

فاكس :

هاتف :

**الموضوع : الملحق رقم (1) للمناقصة رقم O-P-22-176-A**

تحية طيبة وبعد،

بخصوص المناقصة أعلاه والمتعلقة ب توريد هوائيات مزدوجة قياس DN 300 ، وبناء على الاستفسارات المقدمة من احد الموردين، حيث تمت الاجابة كما يلي:

• يرجى اعتماد المواصفات الفنية المرفقة .

وعليه فقد تقرر تمديد مدة البيع لغاية 2022/06/29 وموعد استلام وفتح العروض يوم الاحد الموافق 2022/07/03 لغاية الساعة الحادية عشر بدلاً من يوم الاحد الموافق 2022/06/26.

مع اعتبار هذه الملحق جزء لا يتجزأ من وثائق المناقصة مع البقاء على كافة التفاصيل كما هي

مع الإحترام والتقدير

مدير مديرية العطاءات والمشتريات

احمد اللوزي

نوف الصناديق  
Nof

- مرفقات عدد (3)

Ref.:

Date:

التاريخ :

الرقم :

## Jordan Water Company

Maintenance Department – W.T.P.M Section

Date: 15/05/2022

**P.R. 32634**

**SLOW CLOSING AIR & VACUUM BREAKER VALVE :**

### 1- Air & Vacuum Breaker valve Specification:

Size : DN300

Workink pressure : class 300

End Connection : Flange ASTM CLASS 300 (ANSI B16.5)

Face to Face : ASTM CLASS 300 (ANSI 16.1)

Body : Ductile iron or better

Float : SS T316

Float guide bushing : SST316

SEAT : BUNA-N

GASKET : Non asbestos fiber

Internal components : SS T316

Note : Air & Vacuum valves ( DN300 ) must include surge check valve( built in with A&V VALVE).

Note : Air & Vacuum valve ( DN300) must include Air release valve (Built in with A&V VALVE ) as the following specs :

Mahes & Fuhies  
مأهس و الفحيس  
Tel. + 962 6 4 720 778  
Fax. + 962 6 4 729026  
P.O.Box 922918 Amman  
11192 Jordan

زرقاء - Zarqa  
Tel. + 962 5 3 986 499  
Fax. + 962 5 3 986 934  
P.O.Box 150100 - Zarqa

مادبا - Madaba  
Tel. + 962 5 3 244 268  
Fax. + 962 5 3 242 035  
P.O.Box 922918 Amman  
11192 Jordan

عمان - Amman  
Tel. + 962 6 5 666 111  
Fax. + 962 6 5 682 642  
P.O.Box 922918 Amman  
11192 Jordan

مياھنا  
miyahuna  
شركة مياه الأردن - Jordan Water Company

Ref.: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_ التاريخ : \_\_\_\_\_ الرقم :

Air Release valve specifications:

Size : DN25

Workink pressure : class 300

Connection : Threaded

Body : Ductile iron or better

Float : SS T316

Float Arm : SS T316

Leverage frame : SST316

SEAT : BUNA-N

GASKET : Non asbestos fiber

Internal components : SS T316

الرؤية ... أن نلتمز بالتميز بخدمة المستهلك والفعالية في إدارة المياه والصرف الصحي.

الرسالة ... نسعى لترتقي بنوعية الحياة بتزويد جميع المستهلكين بمياه نقية وخدمة مستدامة وفعالة ومعالجة مياه الصرف الصحي بأساليب حديثة ليتم المحافظة على البيئة بالأسلوب الأمثل.

القيم ... الجودة، العمل بروح الفريق، الإنتماء، الإبتكار والإبداع، المصداقية والشفافية.

Ref.: Date: التاريخ : الرقم :

### 3- Air & Vacuum valve List:

No.	Name	Size (DN)	Pressure rating (PN)	connection	QYT
1	Air & vacuum Breaker valve	300	CLASS 300	Flanged	2

### Condition and Terms :

- 1- The tenders should submit full data sheet for listed Air & vacuum valves and point out and highlight at our required specifications .
- 2- The valves should be from USA , Europe , and Japan .
- 3- The Delivery time : 24-30 weeks .
- 4- The air & vacuum valves must be certified for drinking water.